| COMUNE | PUNTO DI PRELIEVO | PERIODO DI RIFERIMENTO | pH | Residuo fisso a 180° | Durezza | Conducibilità | Calcio | Magnesio | Ammonio | Cloruri | Solfati | Potassio | Sodio | Arsenico | Bicarbonati | Cloro residuo | Floruri | Nitrati | Nitriti | Manganese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *unità di misura* | Unità di pH | mg/l | °F | µS/cm a 20°C | mg/l | mg/l | mg/l NH4 | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | mg/l HCO3 | mg/l | mg/l | mg/l NO3 | mg/l NO2 | µg/l |
| | | *Limiti di legge previsti dal DLgs 31/2001 e s.m.i.* | tra 6,5 e 9,5 | Valore massimo consigliato 1500 | Valori consigliati 15-50 | 2500 | non previsto | non previsto | 0,5 | 250 | 250 | non previsto | 200 | 10 | non previsto | Valore consigliato 0,2 | 1,5 | 50 | 0,5 | 50 |
| FONTANETTO PO | ACQUEDOTTO COMUNALE | media 2018 | 8,18 | 153 | 11,5 | 295 | 31,0 | 8,8 | < 0,05 | 8,9 | 6,4 | 1,1 | 15,2 | < 1,0 | 125 | 0,09 | <0,1 | <1 | < 0,05 | <5 |
| | | 1° semestre 2019 | 8,17 | 157 | 10,9 | 290 | 29,9 | 8,1 | < 0,05 | 9,2 | 6,4 | 1,0 | 14,8 | < 1,0 | 140 | 0,08 | <0,1 | <1 | < 0,05 | <5 |
| | | 2° semestre 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |