| COMUNE | PUNTO DI PRELIEVO | PERIODO DI RIFERIMENTO | pH | Residuo fisso a 180° | Durezza | Conducibilità | Calcio | Magnesio | Ammonio | Cloruri | Solfati | Potassio | Sodio | Arsenico | Bicarbornati | Cloro residuo | Floruri | Nitrati | Nitriti | Manganese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *unità di misura* | Unità di pH | mg/l | °F | µS/cm a 20°C | mg/l | mg/l | mg/l NH4 | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | mg/l HCO3 | mg/l | mg/l | mg/l NO3 | mg/l NO2 | µg/l |
| | | *Limiti di legge previsti dal DLgs 31/2001 e s.m.i.* | tra 6,5 e 9,5 | Valore massimo consigliato 1500 | Valori consigliati 15-50 | 2500 | non previsto | non previsto | 0,5 | 250 | 250 | non previsto | 200 | 10 | non previsto | Valore consigliato 0,2 | 1,5 | 50 | 0,5 | 50 |
| ROVASENDA | ACQUEDOTTO COMUNALE | media 2018 | 8,16 | 309 | 8,5 | 620 | 19,4 | 8,8 | < 0,05 | 114,3 | 4,9 | 1,8 | 92,2 | <1,0 | 141 | <0,05 | 0,8 | <1 | < 0,05 | 12 |
| | | 1° semestre 2019 | 8,20 | 318 | 7,6 | 619 | 17,5 | 7,7 | < 0,05 | 90,3 | 4,3 | 1,7 | 92,0 | <1,0 | 138 | 0,11 | 0,6 | <1 | < 0,05 | 11 |
| | | 2° semestre 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |