COMUNE	PUNTO DI PRELIEVO	PERIODO DI RIFERIMENTO	pH	Residuo fisso a 180°	Durezza	Conducibilità	Calcio	Magnesio	Ammonio	Cloruri	Solfati	Potassio	Sodio	Arsenico	Bicarbornati	Cloro residuo	Floruri	Nitrati	Nitriti	Manganese
		unità di misura	Unità di pH	mg/l	°F	µS/cm a 20°C	mg/l	mg/l	mg/l NH4	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l HCO3	mg/l	mg/l	mg/l NO3	mg/l NO2	µg/l
		Limiti di legge previsti dal DLgs 31/2001 e s.m.i.	tra 6,5 e 9,5	Valore massimo consigliato 1500	Valori consigliati 15-50	2500	non previsto	non previsto	0,5	250	250	non previsto	200	10	non previsto	Valore consigliato 0,2	1,5	50	0,5	50
SANDIGLIANO	PIAZZA MUNICIPIO - PRALINO	media 2018	7,44	50	3,3	97	7,9	3,0	<0,05	6,1	4,0	1,2	5,9	<1,0	35	0,08	<0,1	5,5	< 0,05	<5
		1° semestre 2019	7,39	44	2,6	85	6,6	2,3	<0,05	5,3	3,8	<1,0	4,9	<1,0	36	0,13	<0,1	4,9	< 0,05	<5
		2° semestre 2019																		
	SCUOLA MATERNA - VIA ROMA	media 2018	7,36	51	3,2	100	7,9	2,9	<0,05	7,3	4,4	1,1	6,0	<1,0	39	0,09	<0,1	4,1	< 0,05	<5
		1° semestre 2019	7,33	45	3,6	87	5,1	5,6	<0,05	5,2	4,2	<1,0	5,2	<1,0	34	0,11	<0,1	4,8	< 0,05	<5
		2° semestre 2019																		