COMUNE	PUNTO DI PRELIEVO	PERIODO DI RIFERIMENTO	pH	Residuo fisso a 180°	Durezza	Conducibilità	Calcio	Magnesio	Ammonio	Cloruri	Solfati	Potassio	Sodio	Arsenico	Bicarbornati	Cloro residuo	Floruri	Nitrati	Nitriti	Manganese
		unità di misura	Unità di pH	mg/l	°F	µS/cm a 20°C	mg/l	mg/l	mg/l NH4	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l HCO3	mg/l	mg/l	mg/l NO3	mg/l NO2	µg/l
		Limiti di legge previsti dal DLgs 31/2001 e s.m.i.	tra 6,5 e 9,5	Valore massimo consigliato 1500	Valori consigliati 15-50	2500	non previsto	non previsto	0,5	250	250	non previsto	200	10	non previsto	Valore consigliato 0,2	1,5	50	0,5	50
SOSTEGNO	ACQUEDOTTO COMUNALE	media 2018	7,26	17	1,3	33	3,5	1,4	<0,05	< 1,0	2,2	<1	1,6	<1,0	21	0,08	<0,1	1,7	< 0,05	<5
		1° semestre 2019	7,29	22	1,3	35	3,9	1,4	<0,05	< 1,0	3,2	<1	1,4	<1,0	39	0,09	<0,1	2,0	< 0,05	<5
		2° semestre 2019																		